

# Neubaubereich „Gänsstücke“, Kriegsfeld

Getrennte Sammlung und Ableitung des anfallenden Regen- und Schmutzwassers.

Rückhaltung des Regenwassers in Zisternen zur Gartenbewässerung oder ganzjährigen Brauchwassernutzung im Haus wird empfohlen.

Das auf der rückwärtigen Dach- bzw. Grundstücksfläche anfallende Regenwasser der Grundstücke Pl.-Nr. 1859/19, 1859/18, 1859/17, 1859/16 und 1859/14 ist breitflächig über die belebte Bodenzone in den hinter den Grundstücken verlaufenden Graben einzu-leiten.

Der satzungsgemäß geforderte Revisionschacht im Schmutzwasserhausanschluss ist an der Grundstücksgrenze (Übergabepunkt) bereits vorhanden.

